

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
dla przetargu nieograniczonego na  
„Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”**

**I. ZAMAWIAJĄCY**

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kraśniku,  
23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3A,

tel. 81/ 825 62 53, 81/ 825 61 36, fax. 81/ 825 68 09 wew. 111,

NIP 715-020-02-47, REGON 430073641,

Bank PEKAO S.A. III O/Kraśnik Nr 92124024831111000033348379

[www.kpwik.krasnik.pl](http://www.kpwik.krasnik.pl) e-mail: [biuro@kpwik.krasnik.pl](mailto:biuro@kpwik.krasnik.pl)

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin–  
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod nr 0000206420, wysokość kapitału zakładowego: 20 983 000,00 zł.

**II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień w Kraśnickim  
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.” stanowiącym załącznik nr 1 do  
Zarządzenia nr 43/2014 Prezesa Zarządu Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku z dnia 6.11.2014 r.

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień  
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie  
art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

**III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, loco – magazyn w siedzibie KPWiK Sp. z o.o.  
w Kraśniku fabrycznie nowych wodomierzy zimnej wody wraz z uszczelkami  
w ilościach i o parametrach nie gorszych niż opisane poniżej oraz plomb do wodomierzy i  
uszczelk do wodomierzy.

**UWAGA!**

***1.1. Oferowane wodomierze muszą mieć parametry metrologiczne nie gorsze niż opisane w  
niniejszej specyfikacji, co musi jasno wynikać z oferty i dołączonych do niej kart  
katalogowych. Na kartach katalogowych w sposób jednoznaczny należy wyróżnić kolorem  
oferowane wodomierze i ich parametry metrologiczne.***

***1.2. Oferowane wodomierze muszą być zgodne z normą PN-EN ISO 4064-2 i dyrektywą  
MID.***

2. Zakres przedmiotu zamówienia

2.1. A. **Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne z przylączem gwintowym.**

Tabela A1 – Zestawienie ilościowe wodomierzy w wymaganych poniżej długościach i średnicach oraz jednorazowych plomb zatraskowych na śrubunki wodomierzy.

Średnica DN	Długość zabudowy (mm)	Ilość kompletów* wodomierzy/ ilość kompletów** plomb/
Wodomierz Dn15	110	600
Wodomierz Dn20	130	450
Plomba na wodomierz Dn15	-	600
Plomba na wodomierz Dn20	-	450

\* komplet oznacza wodomierz z uszczelkami

\*\* komplet oznacza 2 plomby o tym samym numerze seryjnym

2.2. **Wymagania szczegółowe dla wodomierzy jednostrumieniowych wymienionych w tabeli A1:**

- parametry metrologiczne według zatwierdzenia MID R  $\geq$  100 dla zabudowy poziomej,
- ciśnienie robocze do 1,6 MPa,
- wirnik łożyskowany w dwóch łożyskach z kamieni technicznych,
- szczelne liczydło (o podwyższonej szczelności) odporne na zaparowanie,
- zabezpieczenie przeciwko mechanicznej ingerencji w wodomierz (np. ściskanie liczydła lub korpusu itp.) wpływającej na jego wskazania,
- liczydło mechaniczne, 8 bębnekowe, (dopuszcza się liczydło 5 bębnekowe jeżeli poza liczydłem wskazującym w metrach sześciennych wodomierz będzie wskazywał części metra z dokładnością do 3 miejsc po przecinku),
- liczydło przystosowane do zamontowania nadajnika impulsów bez uszkodzenia plomby legalizacyjnej,
- wysoka odporność na działanie silnego pola magnetycznego (w tym pochodzącego od magnesów neodymowych).

2.3. **Wymagania szczegółowe jednorazowych plomb zatraskowych na śrubunki wodomierzy:**

- założenie plomby odbywać się ma ręcznie bez wykorzystania narzędzi,
- usunięcie plomby ma być możliwe jedynie poprzez jej całkowite zniszczenie,
- plomby mają być wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim odpornego na działanie warunków atmosferycznych w temperaturach -30°C do +80°C, mają być odporne (brak utraty koloru) na promienie UV,

**SIWZ - Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.**

- każda plomba ma być jednym elementem w postaci dwóch połączonych półobojm z zatraskiem,
- plomby mają być parowane (dwie szt. w komplecie) i trwale znakowane indywidualnymi numerami co najmniej siedmiocyfrowymi (numer seryjny dla każdej z plomb w komplecie musi być taki sam),
- plomby mają być tak wykonane aby po założeniu nie można było ich otworzyć - zdjąć bez zniszczenia lub pozostawienia na nich trwałych śladów w postaci pęknięć, odbarwień lub zagięć w miejscach zginania, rozciągania, itp.,
- plomby mają dokładnie pasować do korpusów wodomierzy i łączników rurowych, nie mogą być zbyt luźne,
- jakakolwiek ingerencja mechaniczna lub termiczna w plombę ma być na niej widoczna w postaci odbarwień lub zmatowienia,
- przy zastosowania dodatkowego elementu zatraskowego winien on mieć także oznaczenie numeryczne jak sama plomba.

**2.4. B. Wodomierze do montażu w zabudowie pionowej z przylączem gwintowym.**

**Tabela B1 – Zestawienie ilościowe wodomierzy w wymaganych poniżej długościach i średnicach oraz jednorazowych plomb zatraskowych na śrubunki wodomierzy.**

Średnica DN	Długość zabudowy (mm)	Ilość kompletów* wodomierzy/ilość kompletów** plomb
Wodomierz Dn15	110	20
Wodomierz Dn20	130	15
Plomba na wodomierz Dn15	-	20
Plomba na wodomierz Dn20	-	15

\* komplet oznacza wodomierz z uszczelkami

\*\* komplet oznacza 2 plomby o tym samym numerze seryjnym

**2.5. Wymagania szczegółowe dla wodomierzy wymienionych w tabeli C1:**

- parametry metrologiczne według zatwierdzenia MID R  $\geq$  160 dla każdej pozycji zabudowy,
- ciśnienie robocze do 1,6 MPa,
- wysoka odporność na działanie silnego pola magnetycznego (w tym pochodzącego od magnesów neodymowych),
- szczelne liczydło (o podwyższonej szczelności) odporne na zaparowanie,
- zabezpieczenie przeciwko mechanicznej ingerencji w wodomierz (np. ściskanie liczydła lub korpusu itp.) wpływającej na jego wskazania,
- zabezpieczenie przeciwko mechanicznej ingerencji na wskazania wodomierza,

**SIWZ - Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.**

- liczydło przystosowane do zamontowania nadajnika impulsów bez uszkodzenia plomby legalizacyjnej,
- liczydło mechaniczne, 8 bębnekowe, (dopuszcza się liczydło 5 bębnekowe jeżeli poza liczydłem wskazującym w metrach sześciennych wodomierz będzie wskazywał części metra z dokładnością do 3 miejsc po przecinku).

**2.6. Wymagania szczegółowe jednorazowych plomb zatrzaskowych na śrubunki wodomierzy:**

- założenie plomby odbywać się ma ręcznie bez wykorzystania narzędzi,
- usunięcie plomby ma być możliwe jedynie poprzez jej całkowite zniszczenie,
- plomby mają być wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim odpornego na działanie warunków atmosferycznych w temperaturach -30°C do +80°C, mają być odporne (brak utraty koloru) na promienie UV,
- każda plomba ma być jednym elementem w postaci dwóch połączonych półobojm z zatrzaskiem,
- plomby mają być parowane (dwie szt. w komplecie) i trwale znakowane indywidualnymi numerami co najmniej siedmiocyfrowymi (numer seryjny dla każdej z plomb w komplecie musi być taki sam),
- plomby mają być tak wykonane aby po założeniu nie można było ich otworzyć – zdjąć bez zniszczenia lub pozostawienia na nich trwałych śladów w postaci pęknięć, odbarwień lub zagięć w miejscach zginania, rozciągania, itp.,
- plomby mają dokładnie pasować do korpusów wodomierzy i łączników rurowych, nie mogą być zbyt luźne,
- jakakolwiek ingerencja mechaniczna lub termiczna w plombę ma być na niej widoczna w postaci odbarwień lub zmatowienia,
- przy zastosowania dodatkowego elementu zatrzaskowego winien on mieć także oznaczenie numeryczne jak sama plomba.

**2.7. C. – Wodomierze wielostrumieniowe mokrobieżne z przyłączem gwintowym**

**Tabela C1 – Zestawienie ilościowe wodomierzy w wymaganych poniżej długościach i średnicach oraz jednorazowych plomb zatrzaskowych na śrubunki wodomierzy.**

Średnica Dn	Długość zabudowy (mm)	Ilość kompletów* wodomierzy/ ilość kompletów** plomb/
Wodomierz Dn25	260	90
Wodomierz Dn32	260	5
Plomba na wodomierz Dn25	-	90
Plomba na wodomierz Dn32	-	5

\* komplet oznacza wodomierz z uszczelkami

\*\* komplet oznacza 2 plomby o tym samym numerze seryjnym

**2.8. Wymagania szczegółowe dla wodomierzy wielostrumieniowych typu WS wymienionych w tabeli D1:**

- parametry metrologiczne dla zabudowy poziomej według zatwierdzenia MID R  $\geq$  160,
- ciśnienie robocze do 1,6 MPa,
- liczydło mechaniczne, 8 bębnekowe, (dopuszcza się liczydło 5 bębnekowe jeżeli poza liczydłem wskazującym w metrach sześciennych wodomierz będzie wskazywał części metra z dokładnością do 3 miejsc po przecinku),
- liczydło przystosowane do zamontowania nadajnika impulsów bez uszkodzenia plomby legalizacyjnej,
- całkowita odporność na zewnętrzne pole magnetyczne.

**2.9. Wymagania szczegółowe jednorazowych plomb zatrzaskowych na śrubunki wodomierzy:**

- założenie plomby odbywać się ma ręcznie bez wykorzystania narzędzi,
- usunięcie plomby ma być możliwe jedynie poprzez jej całkowite zniszczenie,
- plomby mają być wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim odpornego na działanie warunków atmosferycznych w temperaturach  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+80^{\circ}\text{C}$ , mają być odporne (brak utraty koloru) na promienie UV,
- każda plomba ma być jednym elementem w postaci dwóch połączonych półobojm z zatrzaskiem,
- plomby mają być parowane (dwie szt. w komplecie) i trwale znakowane indywidualnymi numerami co najmniej siedmiocyfrowymi (numer seryjny dla każdej z plomb w komplecie musi być taki sam),
- plomby mają być tak wykonane aby po założeniu nie można było ich otworzyć - zdjąć bez zniszczenia lub pozostawienia na nich trwałych śladów w postaci pęknięć, odbarwień lub zagięć w miejscach zginania, rozciągania, itp.,
- plomby mają dokładnie pasować do korpusów wodomierzy i łączników rurowych, nie mogą być zbyt luźne,
- jakkolwiek ingerencja mechaniczna lub termiczna w plombę ma być na niej widoczna w postaci odbarwień lub zmatowienia,
- przy zastosowania dodatkowego elementu zatrzaskowego winien on mieć także oznaczenie numeryczne jak sama plomba.

**2.10. D. – Wodomierze przemysłowe proste z poziomą osią obrotu wirnika (kolnierzowe)**

**Tabela D1 – Zestawienie ilościowe wodomierzy w wymaganych poniżej długościach i średnicach.**

Średnica Dn	Długość zabudowy (mm)	Ilość kompletów* wodomierzy
Wodomierz Dn50	200	2
Wodomierz Dn80	220	1

\*komplet oznacza wodomierz z uszczelkami

**2.11. Wymagania szczegółowe dla wodomierzy przemysłowych prostych z pozioma osią obrotu wirnika wymienionych w tabeli E1:**

- parametry metrologiczne dla zabudowy poziomej według zatwierdzenia MID R  $\geq$  160,
- ciśnienie robocze 1,6 MPa,
- hermetyczne liczydło min. 6 bębnekowe, pozioma oś,
- liczydło przystosowane do zamontowania nadajnika impulsów bez uszkodzania plomb legalizacyjnej,
- odporny na działanie zewnętrznego pola magnetycznego,
- stabilne sprzęgło magnetyczne zapewniające przekazanie wszystkich obrotów wirnika na mechanizm zliczający, wykluczające zerwanie sprzęgła podczas pojawienia się gwałtownego przepływu maksymalnego,
- przyłącze kołnierzowe,
- wyjmowana wstawa pomiarowa,
- świadectwo Państwowego Zakładu Higieny lub inne równoważne, dopuszczające do stosowania wodomierzy do wody pitnej,
- wykonanie i oznaczenie zgodnie z normą PN-EN ISO 4064-2,
- odporność na temperaturę do min. 30°C,
- legalizacja wykonana w roku dostawy.

**2.12. E. Jednorazowe plomby linkowo-zatrzaskowe lub typu twist.**

**Tabela E1 – Zestawienie ilościowe plomb linkowo – zatrzaskowych lub typu twist**

Nazwa	Ilość
Plomba linkowo zatrzaskowa lub typu twist	2 500 szt.
Linka do plomb rolka	3 000 mb

**2.13. Wymagania szczegółowe jednorazowych plomb linkowo-zatrzaskowych lub typu twist wymienionych w tabeli D1:**

- założenie plomb odbywać się ma ręcznie bez wykorzystania narzędzi,
- usunięcie plomb ma być możliwe jedynie poprzez jej zniszczeniu lub zerwanie linki,
- plomby mają być wykonane z tworzywa sztucznego (akrylu lub poliwęglanu) odpornego na działanie warunków atmosferycznych w temperaturach -30°C do +80°C, mają być odporne (brak utraty koloru) na promienie UV,
- obudowa plomb ma być przezroczysta i posiadać indywidualny numer co najmniej siedmiocyfrowy, element wewnętrzny ma być w kolorze niebieskim i posiadać oznaczenie co najmniej trzema ostatnimi cyframi numeru obudowy,
- plomby po założeniu nie można otworzyć bez widocznych śladów ingerencji,
- jakkolwiek ingerencja mechaniczna lub termiczna w płacę ma być na niej widoczna w postaci odbarwień lub zmatowienia,

## **SIWZ - Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.**

- plomby mają pasować do zastosowanej – zaproponowanej linki,
- linka ma być stalowa w oplocie nylonowym średnicy około 0,7 mm,
- linka ma być w odcinkach nie krótszych niż 50 mb. nawiniętych na szpule

### **2.14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSZYSTKICH OFEROWANYCH WODOMIERZY**

- Wszystkie oferowane wodomierze muszą być przystosowane do montażu nakładek / modułów radiowych SENSUS PULSE RF-A3 do DN 40 i SENSUS PULSE RF-MEI powyżej DN 40. Wodomierze muszą być kompatybilne z wyżej wymienionymi modułami. Impulsy/informacje generowane przez wodomierz muszą być odbierane przez nakładki i przekazywane do kart radiowych SIRT oraz oprogramowania SENSUSREAD zgodnie z wytycznymi producenta systemu zdalnego odczytu.
- Dopuszczenie do stosowania wydane przez Główny Urząd Miar potwierdzone decyzją zatwierdzenia typu wydaną przed 30.10.2006 r. lub deklaracja zgodności z dyrektywą MID wystawiona przez producenta oraz posiadanie znaku „CE” na wyrobie.
- Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny lub inne równoważne, dopuszczające do stosowania wodomierzy do wody pitnej.
- Wykonanie i oznaczone zgodnie z normą PN-EN ISO 4064-2.
- Odporność na temperaturę do min. 30°C.
- Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty ich odbioru przez Zamawiającego.
- Legalizacja wykonana w roku dostawy.
- Okres legalizacji nie może być krótszy niż 5 lat.
- Oferowane wodomierze muszą posiadać określone lub lepsze od opisanych w niniejszej specyfikacji parametry metrologiczne.
- Zabezpieczenie wodomierza przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do jego wnętrza poprzez zastosowanie sitka na wlocie.

### **IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.
2. Termin dostawy będzie nie dłuższy niż 21 dni od momentu złożenia zamówienia częściowego.
3. Zamawiający nie jest zobligowany do zakupu wodomierzy, plomb ani uszczelek w ilościach określonych w niniejszej specyfikacji. Faktyczna ilość zakupionego przez Zamawiającego towaru będzie uzależniona od bieżącego zapotrzebowania.
4. Ceny jednostkowe zaoferowane przez Dostawców nie podlegają zmianie przez cały okres realizacji dostaw.

### **V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (dostawcy), którzy:
  - 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  - 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

**SIWZ - Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.**

- 3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

**VI. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW**

Dostawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia:

1. Formularza ofertowego (załącznik nr 1).
2. Oświadczenia Dostawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).
3. Parafowanego wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3.
4. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Kart katalogowych producenta wodomierzy potwierdzających dane metrologiczne wodomierzy oraz wymagania szczegółowe określone w niniejszej SIWZ.
6. Karty katalogowych producenta plomb potwierdzających wymagania określone w niniejszej SIWZ.
7. Dla wszystkich oferowanych wodomierzy deklaracji zgodności z dyrektywą MID wystawionych przez producenta oraz posiadanie znaku „CE” na wyrobie.
8. Świadectwa Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające stosowanie oferowanych wodomierzy do wody pitnej. W świadectwie Dostawca wyróżni kolorem oferowane wodomierze.
9. Świadectwa Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające stosowanie oferowanych uszczelk do wody pitnej. W świadectwie Dostawca wyróżni kolorem oferowane uszczelki.

**Uwaga!!!**

Karty należy ponumerować i kolorem wyróżnić dane dotyczące oferowanych wodomierzy i plomb, dane metrologiczne wodomierzy w kartach należy przetransponować tak, aby odpowiadały oznaczeniom zgodnie z normą PN-EN 14154. Numer karty, oznaczenie katalogowe i nazwę handlową należy wpisać odpowiednio do załącznika cenowego.

**VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiający nie żąda od Dostawców wniesienia wadium.

**VIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ**

Dostawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.



## **IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

1. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
3. Zamówienie zostało podzielone na następujące części:
  - Część 1** – wodomierze i plomby określone w tabeli A1
  - Część 2** – wodomierze i plomby określone w tabeli B1
  - Część 3** – wodomierze i plomby określone w tabeli C1
  - Część 4** – wodomierze i plomby określone w tabeli D1
  - Część 5** – plomby i linka określone w tabeli E1
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części określone w punkcie IX.3. Oferta w części, na którą składana jest oferta, musi być kompletna.
5. Oferta musi być złożona w formie pisemnej.
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Dostawcy (zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze, wpisie do ewidencji). W przypadku działania przez pełnomocnika pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczony notarialnie.
7. Dostawca sporządza ofertę na formularzu oferty według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.
8. Dostawca przygotowuje ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ. Niedopuszczalna jest zmiana treści formularza oferty, oświadczenia dostawcy oraz wzoru umowy przekazanych przez Zamawiającego jako załączniki do SIWZ.
9. Do oferty należy załączyć również dokumenty wskazane w pkt. VI SIWZ.
10. W przypadku, gdy Dostawca dołącza do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone za zgodność przez osobę bądź osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli do oferty dołączane są dokumenty w języku obcym, do oferty należy dołączyć również ich tłumaczenie potwierdzone za zgodność z oryginałem w sposób opisany powyżej.
11. Wszystkie miejsca, w których dostawca naniósł zmiany (poprawki) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
12. Dostawca przygotowuje ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ. Niedopuszczalna jest zmiana treści formularza oferty, oświadczenia dostawcy oraz wzoru umowy przekazanych przez Zamawiającego jako załączniki do SIWZ.
13. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Dostawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera, partnera wiodącego) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia winno być podpisane przez wszystkich współników i załączone do oferty w oryginale lub potwierdzonej notarialnie za zgodność kopii.
14. Dostawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

**SIWZ - Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.**

15. Dokumenty tworzące ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: „Oferta – dostawa wodomierzy oraz plomb”.
16. Dostawca może wprowadzić zmiany do oferty oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert.

**X. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ ORAZ POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z DOSTAWCAMI**

1. Oświadczenia i dokumenty oraz wszelkie informacje Zamawiający i Dostawcy przekazują na bieżąco, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Jeżeli Zamawiający lub Dostawca przekazują oświadczenia, dokumenty oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Adres, na jaki należy przekazywać korespondencję do Zamawiającego:  
**KPWiK Sp. z o.o., 23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3A**  
**fax.: 81/ 825 68 09 wew. 111, e-mail: [przetargi@kpwik.krasnik.pl](mailto:przetargi@kpwik.krasnik.pl),**
4. Dostawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający udzieli ich niezwłocznie, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 10.02.2018 r.
5. Treść zapytań Dostawcy (bez ujawniania źródła) i odpowiedzi Zamawiającego będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego: [www.kpwik.krasnik.pl](http://www.kpwik.krasnik.pl) w zakładce Przetargi. W związku z powyższym zaleca się śledzić codziennie zmiany na ww. stronie internetowej.
6. Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Dostawcami w dni robocze w godz. 8<sup>30</sup> - 14<sup>00</sup> są:
  - w sprawach merytorycznych: Pani Nina Oleszkotel. 81/ 825 68 09 wew. 303,
  - w sprawach formalnych:  
Pani Agnieszka Dziurda  
tel. 81/ 825 68 09 wew. 502.

**XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Oferty, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: „Oferta – dostawa wodomierzy oraz plomb”, **należy składać** w siedzibie Zamawiającego w Kraśniku, ul. Graniczna 3A w sekretariacie (II p. pok. nr 206) **w terminie do dnia 22.02.2018 r. do godz. 11<sup>00</sup>** lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w powyższym terminie; w przypadku wysłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego za datę złożenia oferty uznaje się dzień i godzinę dostarczenia koperty z ofertą do siedziby zamawiającego.
2. Każda złożona lub przesłana oferta zostanie opatrzona datą i godziną jej złożenia oraz podpisem osoby przyjmującej, a także liczbą dziennika, pod którą została zarejestrowana.
3. Oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone Dostawcom bez otwierania.
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **22.02.2018 r. o godz. 11<sup>15</sup>** w siedzibie Zamawiającego w Kraśniku, ul. Graniczna 3A w świetlicy (I p.).
5. Otwarcie ofert jest jawne, podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Dostawców, a także informacje dotyczące ceny oferty.

**SIWZ - Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.**

6. Badanie ofert odbywa się na posiedzeniu niejawnym komisji przetargowej.
7. W toku badania ofert komisja sprawdza oferty pod kątem zaistnienia przesłanek do odrzucenia oferty bądź wykluczenia Dostawcy z postępowania.
8. Komisja dokonuje wyboru oferty spośród ofert nie odrzuconych.

**XII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT**

1. Cenę oferty należy podać w PLN.
2. Cena powinna obejmować całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie określonym niniejszą SIWZ, w tym m.in. koszty dostawy do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku.
3. Oferta oceniana będzie na podstawie ceny netto.
4. Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, który zaoferował najniższą cenę, i którego oferta spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
7. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub więcej Dostawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Dostawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez niego terminie.
8. Dostawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
9. Jeżeli wybrany Dostawca odmówi podpisania umowy Zamawiający może dokonać ponownego wyboru oferty spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**XIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE DOSTAWCY**

W związku z tym, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Dostawcom nie przysługują żadne środki odwoławcze wynikające z tej ustawy.

**XIV. ODRZUCENIE OFERTY**

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

1. Jest niezgodna z umową.
2. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Została złożona przez Dostawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Dostawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
5. Dostawca w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie błędów w wyliczeniu ceny oferty.
6. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

## **XV. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA**

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. Dostawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca (dostawca) nie ponosi odpowiedzialności;
2. Dostawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców (dostawców), którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3. Dostawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. W przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego:
  - a) osoby fizyczne będące wykonawcą (dostawcą),
  - b) wspólnika, jeżeli wykonawcą (dostawcą) jest spółka jawna,
  - c) partnera lub członka zarządu, jeśli wykonawcą (dostawcą) jest spółka partnerska,
  - d) komplementariusza, jeśli wykonawcą (dostawcą) jest spółka komandytowa lub spółka komandytowo-akcyjna,
  - e) urzędującego członka organu zarządzającego, jeśli wykonawcą (dostawcą) jest osoba prawna;
5. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
6. Dostawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 16 ust. 1 pkt 1-3 *Regulaminu udzielania zamówień W Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.*
7. Dostawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców (dostawców) w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
8. Dostawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
9. Dostawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub wymaganych dokumentów lub złożone dokumenty zawierają błędy albo

**SIWZ - Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.**

w wyznaczonym terminie nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili tych dokumentów bądź nie odpowiedzieli na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia oferty w inny sposób;

10. Dostawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
11. Dostawców, którzy w okresie ostatnich 48 miesięcy przed wszczęciem postępowania, realizując zamówienia dla KPWiK, uzyskali negatywną ocenę dostawcy [wykonawcy].

Wszystkim wykluczonym Dostawcom przekazuje się równocześnie z wynikami postępowania informacje o ich wykluczeniu faksem lub pocztą elektroniczną, a następnie listem.

Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

**XVI. PRZYCZYNY UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA**

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach gdy:
  - 1) nie wpłynęła co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu;
  - 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia;
  - 3) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie zamawiającego;
  - 4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;
2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia jednocześnie wszystkich wykonawców (dostawców), którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający może również unieważnić postępowanie z innych powodów niż wymienione w ust. 1. W takim przypadku o unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia jednocześnie wszystkich wykonawców (dostawców), którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

**XVII. ZAWARCIE UMOWY**

1. Z Dostawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa o treści określonej w załączniku nr 3 (wzór umowy) do niniejszej SIWZ.
2. W razie potrzeby strony mogą wprowadzić do tekstu umowy zmiany redakcyjne nie zmieniające przedmiotu i zakresu zamówienia ani warunków ofertowych (ceny, terminu wykonania zamówienia ani terminu płatności), wprowadzane zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego, zaproponowane przez Dostawcę zmiany nie są wiążące dla Zamawiającego.
3. Zamawiający nie jest zobligowany do zakupu przedmiotu umowy w ilościach określonych w załączniku nr 1 do umowy, ani do wyczerpania kwoty określonej w umowie i z tego tytułu Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia

**XVIII. INNE POSTANOWIENIA**

1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w 2-3 dostawach.
2. Zamawiający dopuszcza podział zamówienia i udzieli zamówienia dostawcom, których oferty będą najkorzystniejsze w poszczególnych częściach (grupach).

**XIX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Dostawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy