



KRAŚNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3A

tel./fax. 81 825-68-09 www.kpwik.krasnik.pl e-mail: biuro@kpwik.krasnik.pl



Kraśnik, dnia 06.09.2018 r.

L.dz. /...⁹⁸⁴.../NS/2018

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
(WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA)
ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Budowa łącznika sieci wodociągowych w ul. Janowskiej i w ul. Wojskowej
wraz z podziemną przepompownią wody”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o.**

**I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
(WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA)**

Działając na podstawie § 9 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. (dalej: Regulamin) Zamawiający – Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kraśniku – informuje, że w dniu 06.09.2018 r. wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa łącznika sieci wodociągowych w ul. Janowskiej i w ul. Wojskowej wraz z podziemną przepompownią wody”. Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

Pytanie 1:

Ze względu na obecną sytuację rynkową , oraz długie terminy oczekiwania na zamówione urządzenia , prosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania o dodatkowe dwa miesiące tj. do końca lutego 2019 roku

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający w celu spełnienia warunków udziału w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia opisanych w punkt V pkt 1 ppkt 2) (ii) SIWZ dopuści aby Wykonawca potwierdził wymagane doświadczenie w tym zakresie poprzez wykonanie roboty polegające na budowie przepompowni sieciowej (zestawu hydroforowego) do celów pożarowych pracujących na wodzie uzdatnionej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca potwierdził wymagane doświadczenie w tym zakresie poprzez wykonanie roboty polegającej na budowie przepompowni sieciowej (zestawu hydroforowego) do celów pożarowych pracujących na wodzie uzdatnionej o wartości nie mniejszej niż **150 000,00 PLN netto**.

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Jednocześnie, działając na podstawie § 9 ust. 6 Regulaminu informuje, że zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

W pkt V. ppkt 1.1) - (ii) istniejący zapis:

„(ii) **jedno zamówienie** polegające na budowie przepompowni sieciowej wody pitnej, o wartości nie mniejszej niż **150 000,00 PLN netto;**”


zastępuje się następującym:


„(ii) **jedno zamówienie** polegające na budowie przepompowni sieciowej wody pitnej, o wartości nie mniejszej niż **150 000,00 PLN netto**

albo

jedno zamówienie polegające na budowie przepompowni sieciowej (zestawu hydroforowego) do celów pożarowych pracujących na wodzie uzdatnionej, o wartości nie mniejszej niż **150 000,00 PLN netto;**”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Kierownik Działu Obsługi Spółki
PROKURENT

mgr Marta Kusiak - Ziolo

Główny Specjalista ds. Inwestycji
PROKURENT

mgr inż. Krzysztof Glaszcz